



<b>No. EXPEDIENTE</b>
ONE-DAF-CM-2024-0003
<b>No. DOCUMENTO</b>
ONE-CM-OS-001-2024

07 de febrero del 2024

**OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**No. De Solicitud:** CCC-2024-0016 / CCC-2024-0035

**Planificada:** NO

**Costo Estimado:** RD\$ 370,000.00

ÍTEM	CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	OBJETIVO
<b>LOTE NO.1</b>				
1	01	SERVICIO	<b>SERVICIO DE REPARACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS 03 UNIDADES AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS</b>	OBTENER EL SERVICIO DE REPARACION CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS AREAS: - DEMOGRAFÍA - CARTOGRAFÍA - RECURSOS HUMANOS
<b>LOTE NO.2</b>				
1	01	SERVICIO	<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS 60 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.</b>	OBTENER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA (ONE).
<b>Especificaciones Técnicas Mantenimiento Aires Acondicionados</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• El Servicios Deberá Contemplar 1 Mantenimiento Para Cada Equipo A/C.</li><li>• EL proveedor será responsable de suministrar los artículos de protección a su personal durante los trabajos de mantenimiento a realizar.</li><li>• Los trabajos deberán ser realizados en horario a partir de las 4:00 p.m. y/o en días Sábado a partir de las 8: 00 a.m.</li></ul> <b>El servicio de mantenimiento debe incluir:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lavado a presión de compresores</li><li>• Aplicación de deshidratador</li><li>• Aplicación de gas de refrigerante</li><li>• Destape de tubería de desagüe (<b>limpieza de bandejas</b>)</li><li>• Sustitución de filtros y rejillas (<b>incluyendo las rejillas y los filtros</b>)</li><li>• Limpieza de rejillas de salida y difusores</li><li>• Revisión y lubricación de boleros en motores</li><li>• Verificación de ruidos extraños</li><li>• Verificación y prueba de funcionamiento del equipo al finalizar el mantenimiento</li><li>• Operatividad del equipo, ciclo de enfriamiento ya temperatura prefijada</li><li>• Mediciones de presiones en el circuito de refrigeración</li><li>• Limpieza total de la zona de trabajo y elaboración de Reportes de mantenimiento</li><li>• Medición de corriente por fase del compresor y motor ventilador</li><li>• Medición de voltaje de alimentación del motor y compresor</li></ul>				

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**

Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino

- Limpieza general de panel de control eléctrico
- Limpieza de filtros internos

Se realizará un levantamiento de carácter imprescindible El viernes 09 de febrero 2024, a las 02:00 p.m., con un personal del Departamento de Servicios Generales, a los fines de obtener la mayor información posible referente al proceso.

### Detalle Pedido

#### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Entrega	Cantidad Requerida	Fecha de Necesidad
<b>LOTE NO.1</b>			
1	ONE	60 UNIDADES	INMEDIATA
<b>LOTE NO.2</b>			
1	ONE	3 UNIDADES	INMEDIATA



Lizzy Alexandra Frias Nuñez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino