



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Asunto: ADQUISICIÓN DE 72 BATERIAS PARA UPS DEL PISO 9 Y 2 BATERIAS PARA PLANTA LA ELECTRICA OLIMPIAN GEH220."

VISTA: la Resolución Núm. PNP-02-2023, que deroga la Resolución No. 20/2010, de fecha 16 de noviembre de 2010, que aprueba los Manuales Generales de procedimientos de selección ordinarios y de **excepción de la contratación pública**, el pliego de condiciones estándar para procedimientos de excepción por selección competitiva y ficha para solicitud de propuesta para los procedimientos de excepción mediante **contratación directa**, la selección directa deberá siempre ser objetiva, y esto implica que se demuestre un juicio o valoración fundado en elementos de carácter exclusivamente técnicos, basados en los principios de la Ley y en el interés público, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, que aprueba y establece de uso obligatorio el Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones Públicas.

VISTO: Las Solicitudes de Adquisiciones CCC-2024-0301 y CCC-2024-0302 de fecha 6 de diciembre del dos mil veinticuatro (2024), emitida por el Departamento Administrativo para la gestión de ADQUISICIÓN DE 72 BATERIAS PARA UPS DEL PISO 9 Y 2 BATERIAS PARA PLANTA LA ELECTRICA OLIMPIAN GEH220.

Se convoca a presentar oferta según especificaciones técnicas:

- 1- Ítem #1- baterías para planta eléctrica (2 unidades)
 - Batería 12 voltios, tipo L-31P-750 AR, para ser instalada en planta de emergencia marca Olimplan modelo GEH220.

2- Ítem #2 baterías para UPS (72 unidades)

Especificaciones técnicas y requerimientos mínimos para la compra de 72 baterías para UPS piso 9

Descripción	Requisitos mínimos	Comentarios
Características	12V 120W/Cell/1.67V/15MIN FR Standby use 13.5 ~13.8V Cycle use 14.4~15.0V Initial Current 12A MAX	Cantidad de baterías: 72
Compatibilidad de baterías	Compatible con UPS: Eaton 9E Constant Voltage charge. Voltage regulation 25°C	

Solicitante Juan Tavarez

[Firma]

Fecha 06/12/2024

Técnico especialista

[Firma]

Fecha 06/12/2024



Nota: Estas baterías se requieren para entrega inmediata.

[Firma]
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

