

SNCC.D.001



Oficina Nacional de Estadística

No. EXPEDIENTE

ONE-DAF-CM-2024-0026

No. DOCUMENTO

ONE-CM-0011-2024

10 de julio 2024

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. De Solicitud: CCC-2024-0131 / 0136 / 0137 / 0177

Monto: RD\$810,000.00

Detalle Pedido

MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA			
LOTE, NO.1			
ÍTEMS	CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
1	1	SERVICIO	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Planta Eléctrica de Emergencia</li><li>➤ Modelo: GEH220</li><li>➤ Serie: OLY00000TRNS06756.</li><li>➤ Lavado a presión.</li><li>➤ Suministro y colocación de coolant.</li><li>➤ Diagnóstico y reparación del Radiador.</li><li>➤ Requiere levantamiento y garantía.</li></ul>
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIO.			
LOTE, NO.2			
ÍTEMS	CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
1	1	SERVICIO	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Mantenimiento del sistema de supresión de incendio, con código ONEAC001, ubicado en el área de DATA CENTER del piso No.8 de la institución.</li><li>➤ Debe de incluir: LEVANTAMIENTO Y DIAGNÓSTICO.</li></ul>

P

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN.

LOTE, NO.3

ITEMS	CANTIDAD	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
1	1	SERVICIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mantenimiento de los aires acondicionados, UNIFLAIR.</li> <li>➤ Número de Bienes Nacionales: 555087/ 555088</li> <li>➤ Ubicación: área de Data Center, piso no.8, de esta institución.</li> <li>➤ Incluir: levantamiento.</li> <li>➤ Cambio de filtro, si lo requieren los equipos</li> <li>➤ Limpieza del área donde esta ubicada la condensadora de los aires.</li> </ul>
2	1	SERVICIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mantenimiento de 60 aires acondicionados, este servicio debe de incluir:</li> <li>➤ Lavado a presión.</li> <li>➤ Aplicación de deshidratador.</li> <li>➤ Gas refrigerante.</li> <li>➤ Destape de tubería de desagüe.</li> <li>➤ Cambio de filtros.</li> <li>➤ Lavado de rejillas.</li> <li>➤ Destape del serpentín de 60 aires acondicionados.</li> <li>➤ Suministro e instalación de vasousel para tubería flexible según necesidad</li> <li>➤ Revisión de ducteria y corrección según necesidad.</li> <li>➤ Reporte por escrito de diagnóstico y fallas encontradas</li> <li>➤ Realizar pruebas correspondientes para confirmar correcto funcionamiento.</li> <li>➤ Levantamiento y garantía.</li> <li>➤ Ubicados en los pisos 8,9 y CIS de esta institución.</li> </ul>

CADA SERVICIO LLEVA LEVANTAMIENTO, REPORTE DE  
DIANÓSTICO Y GARANTÍA.

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Cantidad Requerida	Fecha de Necesidad
4	ONE	4	Entrega Inmediata

Lizzy Alexandra Frías Núñez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

